

Ogłoszenie nr 510089963-N-2019 z dnia 09-05-2019 r.

**Urząd Miejski w Skwierzynie: Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Skwierzynie**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy**

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 525216-N-2019

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

nie

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:**

Urząd Miejski w Skwierzynie, Krajowy numer identyfikacyjny 52997690921000, ul. ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 095 7 216 529, e-mail [zp@skwierzyna.pl](mailto:zp@skwierzyna.pl), faks .

Adres strony internetowej (url): [www.bip.skwierzyna.pl](http://www.bip.skwierzyna.pl)

**I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Skwierzynie

**Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):**

ZP.271.6.2019

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Dostawy

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Skwierzynie. Zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje dostawę i montaż fabrycznie nowych urządzeń klimatyzacyjnych w dwudziestu czterech pomieszczeniach na parterze i pierwszym piętrze budynku urzędu, a w szczególności wykonanie następujących robót: 1) zamontowanie jednostki zewnętrznej na ścianie zewnętrznej budynku od strony ul. Armii Krajowej wraz z wykonaniem i umocowaniem stelaży, 2) zamontowanie 28 szt. jednostek wewnętrznych (naściennych) w pomieszczeniach biurowych usytuowanych na parterze i pierwszym kondygnacji budynku - miejsce instalacji do uzgodnienia z Zamawiającym; 3) poprowadzenie w maskownicach instalacji czynnika chłodzącego w rurkach miedzianych w otulinie termoizolacyjnej – Zamawiający nie dopuszcza możliwości użycia rur miedzianych klasy sanitarnej; 4) wykonanie odprowadzenia skroplin przez ściany zewnętrzne w pomieszczeniach na zewnątrz budynku, grawitacyjnie lub za pomocą pomp (decyzja zależna od przyjętego rozwiązania - należy do Wykonawcy), 5) wykonanie niezbędnych połączeń elektrycznych, w szczególności zasilania jednostki zewnętrznej i wewnętrznych (podtynkowo lub w rurkach instalacyjnych – do uzgodnienia z Zamawiającym) z przejściem przez ściany/stropy; 6) wykonanie odrębnego obwodu elektrycznego z głównej tablicy rozdzielczej budynku do zasilania jednostki zewnętrznej i jednostek wewnętrznych zabezpieczonych odpowiednimi bezpiecznikami (podtynkowo lub w korytkach montażowych), 7) sprawdzenie szczelności wykonanej instalacji (test szczelności musi być zgodny z EN-378- 2); 8) napełnienie instalacji czynnikiem chłodzącym; 9) sprawdzenie poprawności działania układu klimatyzacji (jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, funkcji chłodzenia i funkcji grzania, sterowania itd.); 10) montaż powinien być dokonany zgodnie z odpowiednimi PN/EN i zaleceniami producenta w sposób zapewniający osiągnięcie parametrów technicznych oraz prawidłowe działanie klimatyzatorów i instalacji. 11) Wykonawca będzie zobowiązany w ramach gwarancji do wykonania (bezpłatnie usługa + materiał) w okresie obowiązywania gwarancji przeglądów gwarancyjnych przed rozpoczęciem sezonu letniego w tym m.in. obowiązkowej wymiany filtrów, uzupełnienia środka chłodniczego, konserwacji turbin, czyszczenia skraplaczy, wentylatorów, pomp, za pomocą środków dezynfekujących i grzybobójczych, itp.), 12) wykonanie robót naprawczych po przeprowadzonych robotach instalacyjnych, 13) przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi klimatyzatorów. 14) opracowanie dokumentacji powykonawczej wykonanej instalacji. Zamawiający wymaga: jednostki lub jednostek zewnętrznych o mocy chłodniczej dostosowanej mocy chłodniczej do przyjętych jednostek wewnętrznych : - jedenastu szt. minimum 2,2 kW, - ośmiu o mocy minimum 2,8 kW, - dwóch o mocy minimum 3,6kW, - trzech o mocy minimum 4,5 kW, - czterech o mocy minimum 5,6 kW, łącznie w ilości 28 szt. jednostek wewnętrznych. Dane techniczne urządzeń klimatyzacyjnych: - rodzaj klimatyzacji ścienny, dwie jednostki sufitowe -kasetonowe - urządzenia instalowane - fabrycznie nowe, - urządzenia z płynną regulacją wydajności chłodniczej (inwerter o wydajności chłodniczej z funkcją grzania, osuszania i chłodzenia), - sterownik bezprzewodowy, - klasa energetyczna minimum A+, Rzuty kondygnacji budynku Urzędu Miejskiego w Skwierzynie stanowią załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający informuje, że przed złożeniem oferty na w/w zakres zamówienia wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej pomieszczeń przeznaczonych do montażu instalacji. Uwagi ogólne: - Zamawiający nie wyraża zgody na montaż jednostki zewnętrznej poza przed budynkiem. - Wewnętrzna instalację zasilającą (rozprowadzającą do poszczególnych gabinetów) należy zamontować przy samym suficie bez zbędnej zabudowy. - Montaż sterownika centralnego w jednym miejscu budynku - umożliwił będzie blokadę danego trybu pracy. - W ofercie należy podać odpowiednią moc jednostki zewnętrznej. - Zamawiający informuje, że na parterze obiektu przewidział do montażu 13 jednostek wewnętrznych, natomiast na piętrze 13 jednostek wewnętrznych i 2 jednostki wewnętrzne kasetonowe. W opisie przedmiotu zamówienia podano minimalne parametry fabrycznie nowych urządzeń klimatyzacyjnych, co oznacza, że Wykonawca może zaoferować inne równoważne lub o parametrach

zbliżonych, nie gorszych niż opisane. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia podane zostały nazwy i producenci materiałów i technologii, modele – to podane zostały one jedynie jako przykładowe, w celu określenia parametrów technicznych i innych wymogów jakie spełnione muszą być, by mogły być użyte w czasie realizacji zamówienia. Dopuszcza się stosowanie innych równoważnych materiałów, technologii o ile zachowane zostaną ich parametry w stosunku do minimalnych przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia. Bezwzględnie dopuszcza się inne materiały, urządzenia innych producentów o podobnych - nie gorszych parametrach i standardach, o właściwościach takich samych lub zbliżonych do tych które zostały określone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Produkt powinien mieć te same cechy funkcjonalne.

**II.4) Informacja o częściach zamówienia:**

Zamówienie było podzielone na części:

nie

**II.5) Główny Kod CPV:** 39717200-3

**Dodatkowe kody CPV:** 45331220-4

**SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

**III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

nie

**III.3) Informacje dodatkowe:**

**SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 07/05/2019

**IV.2) Całkowita wartość zamówienia**

**Wartość bez VAT** 151677.52

**Waluta** PLN

**IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**

Liczba otrzymanych ofert: 5

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

**IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 1

**IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: APTherm Adam Pytlik

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Witkowska 7

Kod pocztowy: 64-530

Miejscowość: Kaźmierz

Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**

**Cena wybranej oferty/wartość umowy** 164349.40

Oferta z najniższą ceną/kosztami 164349.40

Oferta z najwyższą ceną/kosztami 350550.00

Waluta: PLN

**IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

**IV.8) Informacje dodatkowe:**

**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

**IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

**IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.